

**Lukion ilmanvaihtotöiden jatkotoimenpiteet**

33/10.03.02/2018

Teknlk 10.04.2019 § 46

Lukion ilmanvaihdon korjaustöitä koskevaan urakkaan saatiin vain yksi tarjous, joka oli hinnaltaan huomattavasti suurempi kuin etukäteen oli laskettu. Työ on ilmeisesti koettu suurena toteuttaa koulujen kesälomien puitteissa. Suunnitelmissa oli asentaa kellariin kunnan oma ilmanvaihtolaitteisto. Lukion ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin oma ilmanvaihtokone joka sijoitettaisiin kellariin. Vanha kone palvelisi toista ja kolmatta kerrosta, kanavistoon tuli uusimia kaikkiin kerroksiin.

Tekninen johtaja:

Mikäli kunnanhallitus päättää keskeyttää nykyisen hankinnan, päättää lautakunta seuraavaa:

Ilmanvaihdon saneerauksen tarjouspyyntö laitetaan uudestaan laskentaan muutettuna siten, että hankkeeseen kuuluu kellarin ilmanvaihtolaitteiston asentaminen ja ensimmäisen kerroksen ilmanvaihdon saneeraus. Toinen ja kolmas kerros jäävät nykyisellä kanavistolla nykyisen koneen taakse. Eri urakassa myöhemmin toteutetaan toinen ja kolmas kerros sekä tehdään tarvittavat muutokset juhlasalin osalta.

Kaikki kuitulähteet, kuten villapohjaiset äänieristyslevyt ja sähköpiilien eristeet korvataan kuiduttomilla tuotteilla sekä toisen ja kolmannen kerroksen käytävän alas laskun yläpuoliset tilat pudistetaan, eristeet korjataan ja pölynsidontamaalataan. Työ tehdään osin kunnan omana työnä.

Yhdessä koulutoimen kanssa sovitetaan aikataulu toteuttamiselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---