

Kittilän paloaseman korjaustyö

179/10.03.02/2019

Teknlk 22.05.2019 § 58

(Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö 040-6744393)

Kittilän paloaseman sisäilman laatua on selvitetty käyttäjien ilmoittamien epäilyjen perusteella ja investointiohjelmaan on varattuna määrärahaa tähän sisäilmakorjaustyöhön 80 000 euroa.

Lisätutkimuksia on tehnyt mm. erikoistutkija Hannu Kääriäinen selvittäen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ja tutkimuksiin perustuen esittänyt korjaustoimenpiteitä, oheismateriaalina.

Arkkitehti on määritellyt kuivapuristelaatat korjattavien lattioiden pintamateriaaliksi, oheismateriaalina pohjapiirros.

Paloaseman toimintojen vuoksi tilannehuoneen lattiakorjausta ei voida suorittaa samanaikaisesti muiden lattioiden kanssa vaan se toteutetaan tarvittaessa jälkikäteen. Tilannehuoneessa ei ollut raja-arvojen ylittäviä voc-pitoisuuksia vaan ne olivat koholla. Korjattavien lattioiden matot on poistettu, lattiat hiottu betonipinnalle, syklinen lämpökäsittely suoritettu ja FLEC-näytteet otettu. Nyt jatketaan lämpökäsittelyä kunnes näytteet valmistuvat. Laatoitustyö toteutetaan omalla työllä. Lisäksi perustuksien kuivatuksen ja ulkoseinän korjauksen tarveselvitys jatkuu.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi Kittilän paloaseman korjaustöiden toteutuksen tilanteen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
