

Rakennuslupa 20-0143-R

286/10.03.00/2017

RakYmplk 20.05.2020 § 64

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

Sirkan rekisterikylän tilalle Koivukuru Rno 17:83 haetaan rakennuslupaa olemassa olevan rakennuksen pohjakerroksen paloluokituksen muuttamista luokasta P3 luokkaan P1 ja aiemmin varustetilana olleen tilan muuttamiseen kokous- ja koulutustilaksi.

Tila muodostaa Levin asemakaavan korttelin 610 tontin 1. Hakemus on tullut vireille 18.3.2020.

Rakennustarkastaja:

Paloluokan muutos kohdistuu rakennuksen osaan jonka ulkoseinät ja yläpohja ovat rakennettu betonista. Muutettavan kerroksen yläpuolella olevat kerrostasot jäävät P3 paloluokkaan. Muutettavan kerroksen poistumistietä levennetään ja kerrokseen tehdään ovi- ja väliseinämuutoksia. Kerrosalaan ei suunniteltu muutos vaikuta.

Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan 20-0143-R.

Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
