

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 59
§ 170

29.04.2022
10.05.2022

Kiistalan koulurakennuksen saunaremontti

122/02.08.00/2022, 250/02.02/2021

Teknlk 29.04.2022 § 59

(Lisätiedot kunnanrakennusmestari 040 355 2498)

Kiistalan koulurakennukseen on toteutettu saunaremonttia suunnitelmien mukaisena.

Työtapa selostus on laadittu 26.09.2019. Samana vuonna kohteesta on tehty myös arkkitehti muutoskuvat saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen osalta. Ennen rakentamistoimenpiteitä mitattiin kosteusmittarilla rakenteiden kosteuksia. Pesuhuoneen ja saunan lattioissa todettiin kosteutta jonkin verran seinillä.

Remontin aikana lattia roilotusten yhteydessä todettiin, että lattianeristeenä oli käytetty Toja-levyä. Lattian rakenteen ja ilmenneen kosteuden vuoksi sauna-alueen lattia purettiin kokonaisuudessaan. Purkutyön yhteydessä myös ulkoseinän ja lattian liittymäkohdassa todettiin kosteutta.

Korjaustöiden laajentumisen vuoksi kohteelle tarvitaan lisärahoitusta. Ikkunoiden tarjousmenettely on keskeytetty, koska tarjouksia saatiin vain yksi ja se ylitti hinnaltaan selkeästi hankkeelle varatun määrärahan. Ikkunaremonttiin varataan ensi vuonna uudet määrärahat.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle määrärahankäyttömuutosta, että Kiistalan koulun investointikohteen 97609 ikkunoiden remontin määräraha 25.000 € käytetään saman kohteen keskeneräiseen saunaremonttiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Khall 10.05.2022 § 170

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
